

ТЕНДЕРНЕ ОГолоШЕННЯ

ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» оголошує відкритий тендер на закупівлю морозильної камери шокової заморозки.

Дата оголошення про тендер: 30 серпня 2022 року

Термін подання тендерних пропозицій: до 7 вересня 2022 року

Всі тендерні пропозиції, отримані організатором після кінцевого терміну їх подання, а саме після 00:00 7 вересня 2022 року, розгляду не підлягатимуть.

Предметом закупівлі є морозильна камера шокової заморозки.

1. Опис технічних вимог до морозильного обладнання щодо проведення тендерного відбору:

<i>Технічні вимоги для камери на 3т</i>	<i>Технічні показники</i>
Температура повітря в камері в усталеному режимі	-25 ⁰ С
Продукт замороження	товстолоб без голови 1 кг/тушка
Розрахункова маса продукту в камері	3000 кг
Добове надходження	3000 кг
Впакування продукту	групове впакування в рибних ящиках
Час термообробки	24 години
Температура продукту, що завантажується	+8 ⁰ С
Температура продукту на виході	-18 ⁰ С
Розрахункова середньодобова температура повітря на вході в конденсатор	+35 ⁰ С
Теплоізоляція стін	150 мм ППУ
Теплоізоляція стелі	150 мм ППУ
Теплоізоляція підлоги	Підлога 150мм ППУ, OSB лист, алюмінієвий рифлений лист 2мм

Специфікація необхідного обладнання для камери заморозки відповідно розробленого Підрядником робочого проекту:

<i>Наявність комплектуючих обладнання</i>	<i>Коментарі</i>	<i>Кількість комплектів</i>
Холодильний агрегат	Холодильний агрегат AT LCCU-HGX66e/1540-4.P Потужність Q _o =17 кВт, при -33С/+45С фреон R449 (GWP=1397, ODP=0) (до складу входить: ресивер 30л з вентилями; віддільник рідини; комплект для зимового пуску; вентилятор обдуву циліндрів компресора; масловіддільник; фільтр масла; оглядове скло масла; запірні вентилі на всмоктуванні та рідині; віброгасники на всмоктуванні та нагнітанні; розбірні фільтри на всмоктуванні та рідині; реле тиску LP/HP аварійне, реле тиску LP	1

	робоче; реле тиску НР для керування вентиляторами конденсатора; Пульт керування) Електроспоживання агрегату в робочому режимі – 12,8 кВт.	
Конденсатор	Конденсатор повітряного охолодження Lu-Ve LMC5N 2521 Продуктивність 33,7 кВт, при $T_{навк.сер}=+35C$, $T_{конд}=+45C$ Електропотрошення – 1,2 кВт	1
Повітроохолоджувач з автоматикою для камери	Повітроохолоджувач кубічний, Холодопродуктивність 19,8 кВт, при $T_{кип}=-32C$, $T_{вх.пов.}=-25C$. В комплекті з холодильною автоматикою, електронне ТРВ, пульта керування на базі контролера.	1
Щит управління для морозильної камери	Повинен мати: захищений бокс для розміщення автоматики, пускозахисну силову автоматику, датчики тиску та температури, інші допоміжні елементи.	1
Промислова система управління обладнанням з віддаленим доступом	Повинна мати у комплектації програмовані контролери, спеціальне програмне забезпечення для управління об'єктом, модулі введення/виведення інформації, WEB-модуль для забезпечення віддаленого доступу.	1
Освітлення	LED освітлення камер, згідно технічного завдання	1
Двері	Дві двері низькотемпературні розпашні, виконання «Люкс», розмір 1000x2200, з урахуванням ПВХ завіси.	2
Монтажні та витратні матеріали	Комплект витратних матеріалів для монтажу обладнання (нащільники, піна, силікон, кріпильні матеріали, підвіси, мідні труби, фітинги, теплоізоляція, кріплення, електричний кабель, лотки, масло компресорне, фреон тощо) Має використовуватися фреон марок R448a, R449a, R134a або інших із потенціалом глобального потепління (ПГП, GWP) менше за 1500 од.	1
Роботи з монтажу відповідно розробленого робочого проекту	Роботи з монтажу обладнання з урахуванням доставки та оренди техніки для монтажу, пусконаладжувальні роботи, навчання персоналу тощо.	2 послуги
Вартість обладнання повинна включати повну митну очистку імпортованого товару та доставку на територію ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП».		
Обов'язково має бути: <ul style="list-style-type: none"> - технічний паспорт, - акт про введення в експлуатацію, - робочий проект, - інструкція з експлуатації, - гарантійний строк не менше 1 року, - наявність офіційного гарантійного та післягарантійного сервісу. 		

2 Опис технічних вимог до холодильних дверей щодо проведення тендерного відбору:

<i>Технічні показники</i>	<i>Вимоги</i>
Розмір полотна дверного	1000x2200h
Товщина полотна	80-100 мм
Властивості полотна дверного	суцільнолите дверне полотно із заставними елементами під фурнітуру, обрамлене алюмінієвим анодованим профілем, з багатокомпонентною ущільнювальною гумою
Наповнювач	жорсткий спінений поліуретан, щільністю 40 кг/м ³ .
Наявність п-обр порігу	обов'язково
Наявність підігріву	в дверній коробці повинен бути передбачений канал для кабелю підігріву, такої конструкції, яка забезпечить можливість швидкої заміни кабелю без зупинки роботи камери
Запірний пристрій	вбудований замок з набором ключів, внутрішня ручка аварійного виходу
Дверні петлі	дверні петлі з мікроліфтом і можливістю вертикального регулювання

Специфікація необхідних холодильних дверей:

<i>Наявність комплектуючих обладнання</i>	<i>Коментарі</i>	<i>Кількість комплектів</i>
Холодильні двері	З усіма властивостями, що вказані в таблиці технічних характеристик	2
Монтажні та витратні матеріали	Гвинти, гайки, шайби, інші матеріали.	2 комплекти
Роботи з монтажу	Роботи з монтажу холодильних дверей	2 послуги
Обов'язково має бути: <ul style="list-style-type: none">- технічний паспорт,- інструкція з експлуатації,- гарантій строк не менше 1 року,- наявність офіційного гарантійного та післягарантійного сервісу.		

Вимоги до постачальника товарів – учасника тендеру

До участі у тендері запрошуються суб'єкти підприємницької діяльності, належним чином зареєстровані за законодавством України, мають досвід роботи у відповідній сфері, мають відповідні КВЕД для здійснення діяльності.

Учасник тендеру надає організатору наступні документи:

- комерційну пропозицію з підписом керівника та печаткою (якщо застосовується), що має деталізований опис специфікації обладнання та виконання всіх технічних вимог до обладнання, заявлених у даному тендерному оголошенні, вартість;
- копію документу, що підтверджує державну реєстрацію;
- копію документу, що підтверджує податковий статус;

- інші документи, якщо вважає за необхідне.

Істотні критерії (умови) відбору тендерних пропозицій:

- відповідність учасника кваліфікаційним вимогам тендерного оголошення;
- відповідність поданих документів умовам тендерного оголошення;
- якість опису обладнання та відповідність очікуванням організатора;
- прийнятна ціна, умови оплати та умови надання товарів.

Відбір підрядника буде здійснюватися на основі професійного досвіду кандидатів та їхньої компетенції, що відповідають вимогам, наведеним вище.

Тендерні пропозиції повинні бути надіслані до 23:59 7 вересня 2022 року у письмовому (електронному, відсканованому) форматі включно на електронну адресу:

ПрАТ Хмельницькрибгосп <tenderrybgosp2022@gmail.com>

Тема листа: Тендерна пропозиція від [назва компанії] морозильна камера

Тендерна процедура:

Тендерні пропозиції повинні залишатися чинними впродовж шістдесяти (60) календарних днів з граничного терміну подання Тендерних пропозицій.

До участі у відборі тендерних пропозицій допускаються тендерні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього тендерного оголошення.

Визначення переможця тендеру відбудеться протягом 3 робочих днів з моменту закриття тендеру шляхом розгляду та перевірки тендерною комісією наданих пропозицій на відповідність умовам конкурсу, викладеним у тендерній документації. Перевага буде надана постачальнику, пропозиція якого відповідатиме зазначеним в тендерному оголошенні критеріям та пропонуватиме найоптимальніше співвідношення "ціна-якість" за умови потрібної кваліфікації постачальника.

Результати тендеру будуть повідомлені організатором учасникам конкурсу шляхом надсилання відповідних повідомлень електронною поштою протягом не більше ніж трьох робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможців. Дата засідання Тендерної комісії для розгляду тендерних пропозицій та прийняття рішення має відбутися не пізніше 12 вересня 2022 року.

Додаткові застереження:

1. Учасник цієї загальної процедури (відкритого тендеру) приймає до уваги та погоджується з тим, що організатор тендеру залишає за собою право вимагати від учасника тендеру додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень документів вимогам та умовам цього тендерного оголошення.
2. Учасник цієї загальної процедури (відкритого тендеру) надсилаючи документи для участі у загальній процедурі (відкритому тендері) за цим тендерним оголошенням підтверджує своє розуміння та згоду з тим, що організатор тендеру може відхилити

його тендерну пропозицію у випадку, якщо пропозиції інших учасників міститимуть більш вигідні умови, та що організатор тендеру не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для нього умовами.

Індивідуальний підхід та рівні можливості

ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» застосовує індивідуальний підхід та поважає права людини у всіх сферах її діяльності. ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКРИБГОСП» прагне створювати умови праці, що відповідають принципам гендерної рівності та культурно-особистісного різноманіття персоналу. Підрядники повинні поважати рівні права осіб та прагнути створити атмосферу, в якій відмінності людей підтримують та цінують.

Деталі

Зацікавлені підрядники можуть отримати додаткову інформацію за телефоном: +380975078109 - перший заступник директора Гончаров Андрій Олександрович.